

**IMPIANTO DI INCENERIMENTO ACQUA DI REAZIONE E SOLVENTE ESAUSTO**
**REPORT MENSILE: LUGLIO 2023**

PARAMETRO	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	VALORE LIMITE GIORNALIERO
Totale ore di normale funzionamento	710,5	Ore	
Quantità di acqua di reazione trattata	191.300	Kg	
Quantità di solvente esausto trattato	17.300	Kg	
Temperatura min. camera di combustione	871,1	°C	
Temperatura max. camera di combustione	912,5	°C	
Emissioni CO valore minimo	0,3	mg/Nm3	50
Emissioni CO valore massimo	0,4	mg/Nm3	50
Emissioni SO2 valore minimo	2,9	mg/Nm3	50
Emissioni SO2 valore massimo	6,3	mg/Nm3	50
Emissioni TOC valore minimo	0,5	mg/Nm3	10
Emissioni TOC valore massimo	1,0	mg/Nm3	10
Emissioni NOX valore minimo	91,2	mg/Nm3	200
Emissioni NOX valore massimo	117,1	mg/Nm3	200
Emissioni HCL valore minimo	1,1	mg/Nm3	10
Emissioni HCL valore massimo	1,8	mg/Nm3	10
Emissioni NH3 valore minimo	0,4	mg/Nm3	30
Emissioni NH3 valore massimo	1,2	mg/Nm3	30
Emissioni HF valore minimo	0,1	mg/Nm3	1
Emissioni HF valore massimo	0,1	mg/Nm3	1
Emissioni POLVERI valore minimo	0,0	mg/Nm3	10
Emissioni POLVERI valore massimo	0,2	mg/Nm3	10
Quantità stimata di recupero vapore	30.090	Kg	
Numero di analisi con esito superiore al limite	0		

Elaborazioni conformi DLGS 152

NOTE: Nulla da segnalare